

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	東京都港区芝五丁目10番6号 金子産業株式会社	
製造者	東京都港区芝五丁目10番6号 金子産業株式会社	
品名	電磁弁用電磁石	
型式の名称	AE12PU-T (屋外用) 本体導線引込方式 耐圧スタッド式 (同一型式は別表のとおり)	
防爆構造の種類	耐圧防爆構造	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	2G4	
防爆記号	d2G4	
適用基準		
定格	AC 220V 50Hz 200mA 連続定格 H種絶縁 (同一型式は別表のとおり)	
使用条件		
型式検定合格番号	第 T21092 号	
	有効期間	型式検定者の所属及び氏名
	2019年 9月 2日から 2022年 9月 1日まで	試験認証部 後藤 隆
	2022年 9月 2日から 2025年 9月 1日まで	試験認証部 後藤 隆
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

1977年 2月21日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 会長

同一型式一覧表

型式の名称	定 格			絶縁種別	備 考			
	電圧 V	電流 mA	時間定格					
AE12PU-T	100V 50Hz	270	連続	H種				
	100V 60Hz	250						
屋外用	105V 50Hz	290						
	105V 60Hz	270						
E12PU-T	110V 50Hz	310						
E12PU	110V 60Hz	300						
E12PU-1E	115V 50Hz	330						
E12PU-T2	115V 60Hz	320						
	120V 50Hz	330						
	120V 60Hz	270						
	200V 50Hz	140						
	200V 60Hz	130						
	220V 50Hz	200						
	220V 60Hz	140						
	230V 50Hz	122						
	230V 60Hz	113						
	240V 50Hz	117						
	240V 60Hz	108						
DE12PU-T	DC 12V	550						
	24V	330						
屋外用	48V	170						
	100V	72						
E12PU-T	110V	80						
E12PU	115V	85						
E12PU-1E	125V	60						
E12PU-T2	200V	35						
	220V	45						
注 : 表中の <input type="text"/> 内は検定供試品を示す。								

平成 16 年 9 月 2 日更新時以降有効