



제2024-023077-01-1호(1/2)

안전인증서

VIET NAM KANEKO CO., LTD.

Nhon Trach 3 Industrial Park, Phase 2, Hiep Phuoc Town, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Viet Nam

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Solenoid Valve Operator

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

E19L-** (Ex db IIC T6...T4 Gb) / 24-KA4BO-0424X

인증기준

고용노동부고시 제2021-22호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Nhon Trach 3 Industrial Park, Phase 2, Hiep Phuoc Town, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Viet Nam'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·제품개요: 당 기기는 외함 내부에 코일과 연결 단자를 포함하고 있는 솔레노이드 밸브 제어기임.
·제품정격: 24 Vdc, 0.084 A, 2.0 W
·사용주위온도: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +65\text{ }^{\circ}\text{C}(T6)$, $+85\text{ }^{\circ}\text{C}(T5)$, $+115\text{ }^{\circ}\text{C}(T4)$

3. 인증범위: 본 인증서는 [별첨]의 형식번호에 한하여 유효함

4. 안전한 사용을 위한 조건

·화염접합면의 치수는 제조자에게 문의할 것.
·특수조임기구의 등급은 A2-70 또는 A4-70일 것.
·관련 IECEx 인증서(IECEx NEP 24.0006X issue No.0) 3 페이지 SPECIFIC CONDITIONS OF USE 참조

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수
·본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx NEP 24.0006X issue No.0)와 함께 사용

2024년 06월 07일

한국산업기술시험원





제2024-023077-01-1호(2/2)

인 증 조 건

[별첨] 제품형식 인증범위

E19L-(a)*

(a)	Shell Material B = SUS304, SUS304TP, SCS13A, S30400, TP304, A351-CF8 C = SUS316, SUS316TP, SCS14A, S31600, TP316, A351-CF8M D = SUS316L, SUS316LTP, SCS16A, S31603, TP316L, A351-CF3M
*	방폭성능과 관련없는 코드임