

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	東京都港区芝5丁目10番6号 金子産業株式会社		
製造者	東京都港区芝5丁目10番6号 金子産業株式会社		
品名	電磁弁用電磁石		
型式の名称	DE11T (屋外用) (同一型式は別表のとおり)		
防爆構造の種類	耐圧防爆構造		
対象ガス又は蒸気の 爆発等級及び発火度	2G4		
防爆記号	d2G4		
適用基準	工場電気設備防爆指針 (ガス蒸気防爆 1979) RIIS-TR-79-1		
定格	DC220V 0.12A 連続定格 耐熱クラスH (同一型式は別表のとおり)		
使用条件			
型式検定合格番号	第 T59314 号		
有効期間		型式検定者の所属及び氏名	
2019年 5月17日から 2022年 5月16日まで		試験部 後藤 隆	
2022年 5月17日から 2025年 5月16日まで		試験部 後藤 隆	
2025年 5月17日から 2028年 5月16日まで		試験認証部 佐藤 英徳	
年 月 日から 年 月 日まで			

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

2004年 5月17日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会長

同一型式一覧表

型式の名称	定 格				備 考
	電 圧 V	電 流 A	時間定格	耐熱クラス	
DE11T DE11 屋外用	DC 12	1.67	連 続	H	
	DC 24	0.83			
	DC 48	0.48			
	DC 100	0.22			
	DC 105	0.23			
	DC 110	0.24			
	DC 115	0.22			
	DC 125	0.18			
	DC 200	0.11			
	DC 220	0.12			
注 ： 表中の 内は検定供試品を示す。					

以下余白