

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	東京都港区芝五丁目10番6号 金子産業株式会社	
製造者	東京都港区芝五丁目10番6号 金子産業株式会社	
品名	電磁弁用電磁石	
型式の名称	AE55（屋外用） 本体導線引込方式 耐圧スタッド式	
防爆構造の種類	耐圧防爆構造	
対象ガス又は蒸気の 爆発等級及び発火度	2G4	
防爆記号	d2G4	
適用基準		
定格	100V 50/60Hz 0.65A 連続定格 B種絶縁 (同一型式は別表のとおり)	
使用条件		
型式検定合格番号	第 T13633 号	
有効期間		型式検定者の所属及び氏名
2020年 4月15日から 2023年 4月14日まで		試験認証部 佐藤 英徳
2023年 4月15日から 2026年 4月14日まで		試験認証部 佐藤 英徳
2026年 4月15日から 2029年 4月14日まで		試験認証部 佐藤 英徳
年 月 日から 年 月 日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

1972年 9月30日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 会長

同一型式一覽表

型式の名称	定 格				備 考
	電 源 A C	電 流 A	時 間 定 格	絶 縁 種 別	
AE55	100V 50Hz	0.65	連続	B 種	
屋 外 用	100V 60Hz	0.65			
	110V 50Hz	0.50			
	110V 60Hz	0.50			
	120V 50Hz	0.46			
	120V 60Hz	0.50			
	200V 50Hz	0.30			
	200V 60Hz	0.30			
	220V 50Hz	0.26			
	220V 60Hz	0.27			
	440V 60Hz	0.15			
備考： 表中の 内は検定申請供試品を示す。					

平成 5 年 4 月 15 日更新時以降有効